



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Оренбургу и Оренбургскому району**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, д. 78А, тел. (3532) 49-92-26, e-mail: oren@56.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 115/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: *Муниципальному общеобразовательному автономному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 47».*

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнении решения: *начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (главного государственного инспектора г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору) Пасечного Александра Викторовича от 20.01.2023 № 17.*

выездная проверка проведена: *в период с «23» марта 2023 г. по «30» марта 2023 г.*

старшим инспектором ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области Деминым Андреем Вячеславовичем.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена: *внеплановая выездная проверка по адресам: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Квартальный, д. 2, ул. Мискинова, 32.*

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица:

директор МОАУ «СОШ № 47» Ильина Наталья Ивановна, заведующий хозяйством МОАУ «СОШ № 47» Саитова Гульсима Закировна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Корпус № 1, г. Оренбург, пер. Квартальный, 2				
1.	Замки на дверях	п.26 Правил противопожарного	31.12.2023	

	эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	режима в Российской Федерации		
2.	Лестница для сообщения между подвальным этажом и первым этажом выполнена без на входе (либо выходе) в указанную лестницу тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.18 СП 4.13130.2013	31.12.2023	
3.	Лестничные площадки выполнены шириной менее 1,35м (фактически 1,22 м)	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.4.2 СП 1.13130.2020	31.12.2023	
4.	Ширина маршей лестниц лестничной клетки (левое крыло здания) выполнена менее 1,35 м. (фактически 1,19 м)	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020	31.12.2023	
5.	Металлические конструкции лестничных маршей (косоуры) выполнены с пределом огнестойкости менее R45	ст. 4, ст. 6, табл. 21 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ	31.12.2023	
6.	Отделка стен на путях эвакуации (коридор, фойе 1-го этажа) выполнена материалами с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1	ст. 4, ст. 6, ст. 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ,	31.12.2023	
7.	Выход из здания выполнен шириной менее 1,2 м (фактически 0,87 м)	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	31.12.2023	
8.	Ширина маршей лестниц лестничной клетки (правое крыло здания) выполнена менее 1,35 м (фактически 1,22 м)	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020	31.12.2023	
9.	Выход из лестничной клетки наружу (правое крыло) выполнен шириной менее 1,35 м (фактически 0,82 м)	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.20, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020	31.12.2023	
10.	Отделка потолка помещения перехода выполнена материалами с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1	ст. 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ,	31.12.2023	
11.	Ширина эвакуационного выхода из помещения библиотеки выполнена менее 0,9 м (фактически 0,75 м)	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 7.12.3 СП 1.13130.2020	31.12.2023	
12.	Выход из обеденного зала помещения столовой выполнен шириной менее 1,2 м (фактически 0,76 м)	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	31.12.2023	
13.	Металлические конструкции лестничных маршей (косоуры)	ст. 4, ст. 6, табл. 21 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ	31.12.2023	

	выполнены с пределом огнестойкости менее R45			
14.	Выход из лестничной клетки наружу (правое крыло) выполнен шириной менее 1,35 м (фактически 0,86 м)	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.20, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020	31.12.2023	
15.	Ширина маршей лестниц лестничной клетки (правое крыло здания) выполнена менее 1,35 м (фактически 1,13 м)	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020	31.12.2023	
16.	Выходы из коридора 2 этажа в лестничные клетки выполнены шириной менее 1,2 м (фактически 0,78 м - 0,8 м)	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	31.12.2023	
17.	Покрытие пола на путях эвакуации (коридор 2 этажа) выполнено из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2	ст. 4, ст. 6, ст. 134, таб. 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ,	31.12.2023	
18.	Выходы из помещений спортзалов 3 этажа в лестничные клетки выполнены шириной менее 1,2 м (фактически 0,85 м - 0,89 м)	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	31.12.2023	
19.	Двери выходов из коридора на лестничные клетки не оборудованы уплотнением в притворах	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	31.12.2023	
Корпус № 2, г. Оренбург, ул. Мискинова, 32				
20.	Покрытие пола на путях эвакуации (коридор 2 этажа) выполнено из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2	ст. 4, ст. 6, ст. 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ	31.12.2023	
21.	Ширина маршей лестниц лестничной клетки выполнена менее 1,35 м (фактически 1,21 м)	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020	31.12.2023	
22.	Выход из лестничной клетки наружу (правое крыло) выполнен шириной менее 1,35 м (фактически 0,83 м)	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.20, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020	31.12.2023	
23.	Металлические конструкции лестничных маршей (косоуры) выполнены с пределом огнестойкости менее R45	ст. 4, ст. 6, табл. 21 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ	31.12.2023	
24.	Выход из лестничной клетки наружу (левое крыло) выполнен шириной менее 1,35 м (фактически 0,8 м)	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.20, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020	31.12.2023	
25.	В полу на путях эвакуации допущен перепад высот без устройства пандуса с уклоном 1:6 (выход из лестничной клетки (левое крыло))	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	31.12.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ОНД и ПР
по г. Оренбургу и Оренбургскому району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Оренбургской области
Демин А.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов)
проводившего проверку)



(подпись)

«30» 03 20 23 г.

Предписание для исполнения получил (а):

и.о.директора ООО «Солнечный Мониторинг»

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

«31» марта 20 23 г.